（法第8条の3第2項）

令和２年度　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第4条の5の2第4号イ］　　令和３年11月15日作成

| 種類 | 数量（ｋｇ） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 不燃残渣 | 33,670 | 40,090 | 30,270 | 29,170 | 27,410 | 22,710 | 26,770 | 26,830 | 36,580 | 31,360 | 27,740 | 47,080 | 379,680 |
| 焼却灰等 | 45,660 | 52,220 | 41,210 | 41,060 | 47,620 | 40,720 | 41,180 | 30,010 | 40,860 | 20,820 | 37,190 | 30,920 | 469,470 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）［規則第4条の5の2第4号ニ及びホ］

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | | 4月16日 | 5月12日 | 6月2日 | 7月7日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月12日 | 11月10日 | 12月1日 | 1月5日 | 2月1日 | 3月2日 | |
| 検査結果が得られた日 | | 4月28日 | 5月26日 | 6月15日 | 7月16日 | 8月12日 | 9月17日 | 10月30日 | 11月26日 | 12月9日 | 1月24日 | 2月10日 | 3月17日 | |
| 放流水 | 採取場所 | 益田市下波田埋立処理場　水処理施設放流口 | | | | | | | | | | | | |
| | 水素イオン濃度（PH） | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | |
| | 生物化学的酸素要求量（ｍｇ/ｌ） | 2.2 | 1.8 | 18.0 | 3.8 | 5.3 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | |
| | 化学的酸素要求量（ｍｇ/ｌ） | 5.7 | 6.9 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 9.7 | 9.4 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | |
| | 浮遊物質量（ｍｇ/ｌ） | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 4.3 | 8.4 | 4.3 | 12.0 | 0.5未満 | 2.1 | 2.0 | 0.5未満 | 3.6 | |
| | 窒素含有量（ｍｇ/ｌ） | 4.56 | 4.79 | 19.70 | 15.50 | 14.50 | 22.50 | 21.40 | 17.60 | 12.00 | 8.45 | 8.53 | 9.54 | |
| | 異常の有無（ｍｇ/ｌ） | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 地下水等 | 採取場所 | 益田市下波田埋立処理場　下流地下水 | | | | | | | | | | | | |
| | 採取日 | 4月1日 | 5月7日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月4日 | 12月1日 | 1月6日 | 2月2日 | 3月1日 | |
| | 塩化物イオン濃度（ｍｇ/ｌ） | 49 | 49 | 41 | 37 | 24 | 28 | 25 | 51 | 64 | 68 | 69 | 67 | |
| | 採取場所 | 益田市下波田埋立処理場　集水管口 | | | | | | | | | | | | |
| | 採取日 | 4月1日 | 5月7日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月4日 | 12月1日 | 1月6日 | 2月2日 | 3月1日 | |
| | 塩化物イオン濃度（ｍｇ/ｌ） | 87 | 97 | 93 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 110 | |

施設の点検［規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ト、チ及びリ］

| 区分 | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸水液処理設備 | 防凍装置 | 残余容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 年　月　日 | | | | | 年1回以上測定 |
| 異常の有無 | | | | | | 測定日 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 年　月　日 | 年　月　日 | 年　月　日 | 年　月　日 | 年　月　日 | 令和3年3月22日 |