（法第8条の3第2項）

令和7年度　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第4条の5の2第4号イ］　　令和8年3月31日作成

種類	数量（ｋｇ）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃残渣	19,430	23,930	19,110	18,230	17,730	17,580	23,060	22,820	26,080	17,600	14,610	18,950	239,130
焼却不適切物等	8,060	10,730	5,240	5,190	7,650	5,450	5,480	5,190	8,370	5,250	5,350	390	72,350

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）［規則第4条の5の2第4号ニ及びホ］

放流水	採取場所	益田市下波田埋立処理場　水処理施設放流口											
	採取日	4月14日	5月19日	6月9日	7月14日	8月18日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月19日	2月9日	3月16日	法の許容範囲
	検査結果が得られた日	4月22日	5月29日	6月20日	7月23日	8月27日	9月19日	10月24日	11月21日	12月19日	1月28日	2月19日	3月26日	（1ℓにつき）
	水素イオン濃度（PH）	7.5	7.4	7.2	7.2	7.5	7.1	7.4	7.4	7.1	7.2	7.2	7.1	5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量（ｍｇ/ｌ）	1.9	2.2	1.6	1.2	1.0	0.9	1.0	2.5	2.6	4.6	6.1	2.0	60mg以下
	化学的酸素要求量（ｍｇ/ｌ）	4.9	6.5	5.4	4.8	4.3	3.8	3.5	3.9	9.4	7.5	6.7	4.8	90mg以下
	浮遊物質量（ｍｇ/ｌ）	0.5未満	0.8	1.4	2.6	0.5未満	1.4	0.6	1.4	2.8	3.2	3.4	1.6	60mg以下
	窒素含有量（ｍｇ/ｌ）	2.05	1.91	1.59	1.46	1.25	1.58	2.41	1.75	14.50	13.70	12.30	0.83	120mg以下
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
地下水等	採取場所	益田市下波田埋立処理場　下流地下水												
	採取日	4月2日	5月1日	6月3日	7月3日	8月7日	9月3日	10月7日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	
	検査結果が得られた日	4月24日	5月13日	6月16日	7月24日	8月20日	9月24日	10月20日	11月19日	12月22日	1月20日	2月17日	3月18日	
	塩化物イオン濃度（ｍｇ/ｌ）	86	74	56	84	82	36	37	32	70	85	81	66	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	採取場所	益田市下波田埋立処理場　集水管口												
	採取日	4月2日	5月1日	6月3日	7月3日	8月7日	9月3日	10月7日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	
	検査結果が得られた日	4月24日	5月13日	6月16日	7月24日	8月20日	9月24日	10月20日	11月19日	12月22日	1月20日	2月17日	3月18日	
	塩化物イオン濃度（ｍｇ/ｌ）	72	68	72	62	46	48	51	46	54	79	72	61	
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

施設の点検［規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ト、チ及びリ］

区分	擁壁等	遮水工	調整池	浸水液処理設備	防凍装置	残余容量
点検日	令和7年10月24日	令和7年10月24日	令和7年10月8日	令和7年12月22日	令和7年12月22日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無	無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和8年3月26日