

(法第8条の3第2項)

令和8年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録〔最終処分場〕

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

令和8年9月4日作成

種類	数量 (k g)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃残渣	21,800	20,860	6,390	9,330									58,380
焼却不適切物等	9,590	4,760	4,810	7,520									26,680

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

放流水	採取場所	益田市下波田埋立処理場 水処理施設放流口												
	採取日	4月13日	5月18日	6月8日	7月13日	8月12日								法の許容範囲 (1ℓにつき)
	検査結果が得られた日	5月1日	5月26日	6月18日	7月27日	8月20日								
	水素イオン濃度 (PH)	7.2	7.1	7.7	6.6	6.6								5.8～8.6
	生物化学的酸素要求量 (m g / l)	3.9	1.2	1.6	1.2	1.1								60mg以下
	化学的酸素要求量 (m g / l)	2.9	3.2	4.2	4.5	4.4								90mg以下
	浮遊物質 (m g / l)	1.8	0.5未満	1.7	0.5未満	1.6								60mg以下
	窒素含有量 (m g / l)	1.70	0.60	8.39	7.14	5.17								120mg以下
	異常の有無	無	無	無	無	無								
地下水等	採取場所	益田市下波田埋立処理場 下流地下水												
	採取日	4月1日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日								
	検査結果が得られた日	4月9日	5月21日	6月17日	7月9日	8月26日								
	塩化物イオン濃度 (m g / l)	63	60	53	51	66								
	異常の有無	無	無	無	無	無								
	採取場所	益田市下波田埋立処理場 集水管口												
	採取日	4月1日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日								
	検査結果が得られた日	4月9日	5月21日	6月17日	7月9日	8月26日								
	塩化物イオン濃度 (m g / l)	52	45	41	36	57								
	異常の有無	無	無	無	無	無								

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ト、チ及びリ〕

区分	擁壁等	遮水工	調整池	浸水液処理設備	防凍装置	残余容量 年1回以上測定
点検日	年 月 日					
異常の有無						測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	