

水質の区分		放流水		地下水等				
採取場所の略称		水処理施設放出口	基準値 (1リットルにつき)	採取場所の略称		下流側	集水管口	基準値 (廃止基準) (1リットルにつき)
採取年月日		令和7年10月6日		採取年月日		令和7年10月7日	令和7年10月7日	
測定結果が得られた日		令和7年10月24日		測定結果が得られた日		令和7年10月30日	令和7年10月30日	
1	アルキル水銀化合物	不検出	検出されないこと	1	アルキル水銀	定量下限未満	定量下限未満	検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の化合物	0.0005未満	0.005mg以下	2	総水銀	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg以下
3	カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.03mg以下	3	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg以下
4	鉛及びその他化合物	0.005未満	0.1mg以下	4	鉛	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
5	有機燐化合物	0.1未満	1mg以下	5	六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.02mg以下
6	六価クロム化合物	0.02未満	0.2mg以下	6	砒素	0.005	0.002	0.01mg以下
7	砒素及びその化合物	0.005未満	0.1mg以下	7	全シアン	定量下限未満	定量下限未満	検出されないこと
8	シアン化合物	0.1未満	1mg以下	8	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	定量下限未満	定量下限未満	検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.0005未満	0.003mg以下	9	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
10	トリクロロエチレン	0.001未満	0.1mg以下	10	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
11	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.1mg以下	11	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg以下
12	ジクロロメタン	0.002未満	0.2mg以下	12	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg以下
13	四塩化炭素	0.002未満	0.02mg以下	13	1・2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg以下
14	1・2-ジクロロエタン	0.001未満	0.04mg以下	14	1・1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.1mg以下
15	1・1-ジクロロエチレン	0.002未満	1mg以下	15	1・2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	合計量0.04mg以下
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.4mg以下	16	1・1・1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	1mg以下
17	1・1・1-トリクロロエタン	0.001未満	3mg以下	17	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg以下
18	1・1・2-トリクロロエタン	0.001未満	0.06mg以下	18	1・3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg以下
19	1・3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.02mg以下	19	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg以下
20	チウラム	0.001未満	0.06mg以下	20	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg以下
21	シマジン	0.001未満	0.03mg以下	21	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.02mg以下
22	チオベンカルブ	0.002未満	0.2mg以下	22	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
23	ベンゼン	0.001未満	0.1mg以下	23	セレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	0.005未満	0.1mg以下	24	1・4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg以下
25	1・4-ジオキサン	0.005未満	0.5mg以下	25	クロロエチレン (塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg以下
26	ほう素及びその化合物	0.81	50mg (海域230) 以下	26	ダイオキシン類	0.014	0.013	1pg-TEQ以下
27	ふっ素及びその化合物	0.2未満	15mg (海域以外) 以下	※ダイオキシン類については今後検査をし、数値の公表をします。				
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.0未満	合計量200mg以下					
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	1.0未満	5mg以下					
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	1.0未満	30mg以下					
31	フェノール類含有量	0.02未満	5mg以下					
32	銅含有量	0.006	3mg以下					
33	亜鉛含有量	0.009	2mg以下					
34	溶解性鉄含有量	0.04未満	10mg以下					
35	溶解性マンガン含有量	0.03	10mg以下					
36	クロム含有量	0.04未満	2mg以下					
37	大腸菌数	0	日間平均800CFU/mL以下					
38	窒素含有量	2.41	120mg (日間平均60) 以下					
39	燐含有量	0.16	16mg (日間平均8) 以下					
40	ダイオキシン類	0.000025	10pg-TEQ以下					