

(法第8条の3第2項)

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録 [最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

令和6年3月11日作成

種類	数量 (k g)												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
不燃残渣	24,150	22,700	22,120	21,420	21,800	21,590	25,060	40,620	41,230	17,010	30,190		287,890
焼却灰等	460	13,270	8,480	7,770	10,820	5,780	5,390	11,510	8,780	5,520	5,350		83,130

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
放流水	採取日	4月17日	5月9日	6月8日	7月10日	8月1日	9月4日	10月16日	11月9日	12月11日	1月22日	2月13日		
	検査結果が得られた日	4月24日	5月17日	6月15日	7月19日	8月9日	9月11日	10月25日	11月17日	12月18日	1月31日	2月20日		
	採取場所	益田市下波田埋立処理場 水処理施設放流口												
	水素イオン濃度 (PH)	7.2	7.4	7.1	7.2	7.0	6.9	7.2	6.9	6.7	7.3	7.1		
	生物化学的酸素要求量 (mg/l)	1.4	0.9	1.3	1.7	0.9	1.0	1.6	1.3	1.5	2.0	1.9		
	化学的酸素要求量 (mg/l)	6.2	5.0	5.6	5.5	6.6	5.0	5.5	5.1	5.2	4.4	5.0		
	浮遊物質 (mg/l)	3.3	0.5未満	0.8	3.0	1.0	0.5未満	1.2	1.2	0.8	1.6	1.3		
	窒素含有量 (mg/l)	1.16	2.44	2.14	5.24	11.10	3.34	2.41	4.55	2.48	5.09	2.08		
異常の有無 (mg/l)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
地下水等	採取場所	益田市下波田埋立処理場 下流地下水												
	採取日	4月18日	5月10日	6月6日	7月4日	8月2日	9月6日	10月10日	11月1日	12月6日	1月9日	2月7日		
	検査結果が得られた日	4月27日	5月24日	6月19日	7月18日	8月22日	9月15日	10月23日	11月17日	12月22日	1月24日	2月19日		
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	150	130	120	110	100	84	55	41	110	68	75		
	異常の有無 (mg/l)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	採取場所	益田市下波田埋立処理場 集水管口												
	採取日	4月18日	5月10日	6月6日	7月4日	8月2日	9月6日	10月10日	11月1日	12月6日	1月9日	2月7日		
	検査結果が得られた日	4月27日	5月24日	6月19日	7月18日	8月22日	9月15日	10月23日	11月17日	12月22日	1月24日	2月19日		
	塩化物イオン濃度 (mg/l)	110	93	97	90	110	110	280	100	180	110	87		
	異常の有無 (mg/l)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ト、チ及びリ]

区分	擁壁等	遮水工	調整池	浸水液処理設備	防凍装置	残余容量
点検日	年 月 日					年1回以上測定
異常の有無						測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	