

2018年4月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年4月5日	曇	17

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.3	2.6	2.6	7.5	12.0	9.9		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.29	0.26	0.37	0.23	0.25	0.31		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.2	6.8	6.9	7.0	7.6	7.3		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.05	0.01	0.07	0.15	0.16	0.11		
導電率		175.6	130.3	117.6	230.0	248.0	106.2		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.24	0.28	0.20	0.17	0.13	0.20		
水温		14.0	13.6	14.1	14.7	16.6	12.7		

採水年月日	天候	気温
2018年4月10日	晴	22

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.7	20.0	18.1	19.2	18.4	14.4		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.17	0.38	0.23	0.43	0.45	0.41		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.6	7.9	7.6	7.1	6.9		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		
濁度	2度以下	0.02	0.03	0.00	0.05	0.04	0.04		
導電率		124.4	328.0	261.0	143.5	135.2	130.7		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.33	0.25	0.20	0.17	0.24	0.28		
水温		16.0	14.0	11.4	13.2	13.3	14.4		

2018年4月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年4月12日	晴	20

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	16.1	12.9	7.9	7.2	12.6	16.0	16.2	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.23	0.28	0.24	0.39	0.26	0.32	0.31	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.6	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	
濁度	2度以下	0.05	0.04	0.01	0.04	0.03	0.02	0.12	
導電率		157.6	80.4	77.1	61.1	89.4	161.0	163.5	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.24	0.21	0.28	0.26	0.22	0.32	0.31	
水温		15.9	13.4	15.4	14.3	14.1	15.7	15.6	

採水年月日	天候	気温
2018年4月19日	晴	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.6	9.5	11.3	13.3	14.3	14.8	35.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.29	0.35	0.99	0.23	0.23	0.23	0.40	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.9	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	
濁度	2度以下	0.30	0.09	0.03	0.03	0.01	0.02	0.07	
導電率		86.3	91.7	91.4	91.3	93.0	92.6	188.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.21	0.25	0.32	0.36	0.25	0.31	0.36	
水温		12.9	13.8	13.6	15.5	13.9	15.4	16.7	

2018年5月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年5月10日	晴	20

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.13	0.15	0.11	0.14	0.07	0.28		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.4	12.4	11.3	11.6	14.5	11.2		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.40	0.40	0.24	0.32	0.20		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.8	6.8	6.8	7.6	7.2		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.08	0.04	0.04	0.15	0.03	0.05		
導電率		185.0	129.5	117.9	210.0	247.0	108.8		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.31	0.25	0.23	0.16	0.17	0.19		
水温		17.0	16.0	16.6	15.9	16.7	14.6		

採水年月日	天候	気温
2018年5月17日	晴	30

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.08	0.17	0.02	0.23	0.07	0.11		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.9	14.6	15.1	15.8	15.3	12.2		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.17	0.40	0.18	0.40	0.40	0.24		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.5	7.9	7.5	7.0	6.8		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.03	0.06	0.10	0.01	0.01	0.00		
導電率		132.3	303.0	251.0	143.1	138.7	131.1		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.29	0.24	0.25	0.18	0.26	0.33		
水温		17.7	18.8	21.5	18.1	20.7	21.1		

2018年5月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年5月22日	晴	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.80	0.54	0.53	0.20	0.34	1.04	1.24	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	18.1	10.4	10.3	8.3	14.3	18.7	19.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.32	0.20	0.29	0.35	0.24	0.44	0.27	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	7.0	6.9	7.0	7.1	6.7	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
濁度	2度以下	0.03	0.02	0.05	0.03	0.04	0.04	0.07	
導電率		159.4	82.3	82.7	67.6	93.9	163.4	165.5	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.21	0.10	0.19	0.23	0.13	0.29	0.26	
水温		20.3	19.2	21.7	19.5	19.7	21.7	19.7	

採水年月日	天候	気温
2018年5月24日	晴	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.56	0.56	0.57	0.56	0.57	0.57	0.71	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.4	18.9	25.0	25.0	26.0	26.0	53.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.23	0.17	0.26	0.37	0.30	0.47	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
濁度	2度以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12	
導電率		88.2	88.3	91.6	90.1	92.2	90.2	194.6	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.18	0.18	0.24	0.24	0.23	0.18	0.44	
水温		16.4	17.2	18.0	20.8	17.9	19.0	20.6	

2018年6月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年6月7日	曇	18

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.4	12.5	11.5	11.7	14.8	11.6		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.31	0.25	0.35	0.41	0.35	0.25		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.7	6.8	6.7	7.7	7.1		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		
濁度	2度以下	0.11	0.02	0.04	0.06	0.02	0.04		
導電率		177.5	129.1	124.6	208.0	243.0	108.1		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.27	0.20	0.19	0.14	0.20		
水温		21.4	22.9	21.3	22.5	23.2	21.5		

採水年月日	天候	気温
2018年6月12日	晴	20

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.4	17.9	17.0	16.5	15.9	12.5		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.21	0.36	0.23	0.40	0.34	0.21		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	7.5	7.8	7.4	6.9	6.8		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2		
濁度	2度以下	0.01	0.01	0.00	0.05	0.00	0.01		
導電率		131.8	325.0	225.0	138.9	138.6	128.7		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.24	0.20	0.24	0.15	0.23	0.29		
水温		17.4	20.6	19.6	20.1	22.8	21.3		

2018年6月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年6月14日	晴	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	13	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	17.8	9.3	9.0	6.2	12.1	17.4	17.6	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.41	0.23	0.32	0.36	0.37	0.30	0.29	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	7.0	6.8	6.9	7.1	6.6	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	
濁度	2度以下	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	
導電率		157.8	79.8	78.8	65.7	88.1	166.4	167.4	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.17	0.19	0.31	0.23	0.10	0.24	0.24	
水温		21.6	21.2	22.8	25.3	23.2	22.5	22.0	

採水年月日	天候	気温
2018年6月19日	曇	26

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.2	11.2	11.6	10.9	11.5	11.0	28.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.21	0.34	0.41	0.40	0.43	0.28	0.54	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	
濁度	2度以下	0.02	0.14	0.02	0.01	0.02	0.02	0.06	
導電率		86.5	89.3	89.1	88.8	90.7	90.4	187.5	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.18	0.14	0.27	0.25	0.23	0.20	0.34	
水温		20.8	22.9	20.5	24.2	22.2	24.2	23.2	

2018年7月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年7月5日	雨	22

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.7	11.8	10.5	11.0	14.1	10.9		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.43	0.19	0.42	0.18	0.25	0.20		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.2	6.8	6.7	6.7	7.7	7.1		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5		
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.09	0.08	0.03	0.02		
導電率		195.0	155.8	130.4	210.0	253.0	115.9		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.13	0.18	0.13	0.11	0.18	0.15		
水温		23.8	24.5	22.6	24.6	25.3	24.1		

採水年月日	天候	気温
2018年7月10日	晴	31

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.3	18.4	16.8	17.2	16.4	14.6		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.48	0.45	0.68	0.25	0.42	0.29		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.6	8.0	7.5	7.0	6.8		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0		
濁度	2度以下	0.06	0.03	0.02	0.07	0.05	0.07		
導電率		132.6	330.0	253.0	150.8	147.1	138.8		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.22	0.30	0.20	0.21	0.20	0.17		
水温		18.1	22.5	25.0	23.0	25.2	22.9		

2018年7月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年7月19日	晴	31

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	16.9	9.3	9.2	7.9	11.5	17.2	18.2	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	2.36	0.99	1.43	1.18	1.09	2.47	2.34	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	7.0	7.0	6.9	7.2	6.7	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	
濁度	2度以下	0.05	0.08	0.08	0.04	0.01	0.02	0.08	
導電率		167.1	89.9	87.7	85.7	95.1	166.0	199.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.10	0.16	0.32	0.13	0.13	0.16	0.17	
水温		26.5	28.1	28.0	26.2	31.1	28.9	26.4	

採水年月日	天候	気温
2018年7月24日	曇	31

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.5	10.4	10.8	10.2	11.2	10.4	31.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.40	0.36	0.42	0.38	0.45	0.34	0.70	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	
濁度	2度以下	0.21	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.05	
導電率		100.9	91.7	92.6	92.5	93.5	92.2	204.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.17	0.28	0.13	0.15	0.30	0.25	0.25	
水温		27.0	32.4	27.9	29.7	25.7	30.6	29.1	

2018年8月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年8月7日	晴	32

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.17	0.48	0.30	0.04	0.75	0.33		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.8	14.8	13.5	14.1	17.7	14.1		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.48	0.40	0.50	0.34	0.36	0.39		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.2	6.8	6.7	6.7	7.7	7.0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		
濁度	2度以下	0.04	0.06	0.03	0.09	0.03	0.01		
導電率		196.0	136.5	149.7	227.0	258.0	121.1		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.11	0.16	0.15	0.43	0.23	0.10		
水温		29.6	32.9	28.6	31.7	34.0	28.6		

採水年月日	天候	気温
2018年8月9日	晴	31

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.30	0.30	0.51	0.00	0.48	0.62		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.5	18.6	16.3	17.5	16.2	12.9		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.31	0.49	0.65	0.26	0.50	0.38		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.6	7.9	7.5	6.9	6.8		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		
濁度	2度以下	0.02	0.04	0.05	0.04	0.06	0.03		
導電率		140.3	326.0	256.0	152.2	148.5	138.0		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.13	0.20	0.20	0.11	0.15	0.22		
水温		20.6	27.2	30.6	27.1	30.5	27.8		

2018年8月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年8月21日	晴	30

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	1.33	1.12	1.07	0.34	0.55	1.59	1.66	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	17.5	10.8	9.0	7.4	11.8	18.4	19.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.74	0.35	0.43	0.58	0.56	0.43	0.60	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.9	6.9	6.8	7.2	6.6	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	
導電率		169.1	95.3	94.8	73.0	92.3	171.3	169.7	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.14	0.10	0.17	0.24	0.19	0.28	0.23	
水温		27.2	27.4	29.7	27.5	30.9	30.8	28.1	

採水年月日	天候	気温
2018年8月23日	晴	30

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.54	0.54	0.54	0.54	0.57	0.54	0.43	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.7	10.0	10.1	9.7	10.4	10.2	29.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.30	0.66	0.40	0.40	0.60	0.46	0.72	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.8	6.9	6.8	7.0	7.1	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
濁度	2度以下	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.04	0.04	
導電率		86.3	87.8	85.6	83.9	85.7	82.8	192.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.11	0.15	0.21	0.23	0.12	0.19	0.19	
水温		27.2	28.1	26.7	30.7	27.7	28.6	30.4	

2018年9月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年9月11日	晴	25

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.6	12.4	12.4	12.0	16.1	13.1		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.46	0.34	0.57	0.34	0.46	0.45		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.9	6.8	6.8	7.6	7.3		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		
濁度	2度以下	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03		
導電率		179.5	132.6	133.9	241.0	243.0	126.3		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.11	0.20	0.17	0.30	0.18	0.19		
水温		24.1	27.1	23.4	23.6	23.4	21.9		

採水年月日	天候	気温
2018年9月19日	晴	25

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.4	16.9	15.7	15.8	14.6	12.2		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.25	0.40	0.64	0.34	0.65	0.64		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.5	7.9	7.4	6.8	6.8		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.11	0.09	0.02	0.04	0.21	0.01		
導電率		130.1	310.0	254.0	153.6	154.1	135.3		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.17	0.21	0.17	0.11	0.17	0.19		
水温		18.2	24.0	23.8	24.7	25.6	24.3		

2018年9月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年9月20日	雨	21

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	60.0	9.4	8.5	6.2	12.6	32.0	31.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.48	0.36	0.53	0.45	0.42	0.42	0.42	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	7.3	6.8	6.8	7.2	6.5	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
濁度	2度以下	0.05	0.04	0.07	0.02	0.02	0.03	0.04	
導電率		317.0	101.3	98.7	64.5	96.7	223.0	218.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.40	0.15	0.26	0.16	0.22	0.41	0.36	
水温		25.0	23.3	25.2	25.1	26.2	25.0	24.8	

採水年月日	天候	気温
2018年9月27日	晴	23

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.1	12.1	11.8	11.7	12.6	12.2	28.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.58	0.34	0.84	0.43	0.37	0.30	0.76	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.0	7.0	6.8	7.1	7.1	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	
濁度	2度以下	0.30	0.06	0.04	0.05	0.07	0.06	0.08	
導電率		96.8	99.6	99.1	100.2	98.6	100.5	193.6	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.16	0.19	0.27	0.33	0.17	0.24	0.24	
水温		19.2	20.4	22.9	24.4	21.0	23.4	24.7	

2018年10月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年10月11日	晴	17

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.5	12.7	11.0	11.9	16.2	12.3		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.46	0.40	0.51	0.38	0.40	0.43		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.7	6.8	6.9	7.8	7.0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.03	0.05	0.01	0.07	0.02	0.01		
導電率		193.0	137.9	136.2	248.0	254.0	126.2		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.11	0.16	0.13	0.21	0.13	0.13		
水温		20.5	22.8	20.7	21.0	21.2	19.8		

採水年月日	天候	気温
2018年10月16日	曇	20

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.7	18.4	17.5	16.2	16.1	13.6		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.36	0.59	0.31	0.97	0.60	0.40		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.5	7.9	7.5	6.9	6.8		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0		
濁度	2度以下	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.03		
導電率		144.7	330.0	260.0	163.1	154.4	140.3		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.27	0.21	0.17	0.14	0.26	0.28		
水温		17.2	21.2	19.7	21.4	20.5	20.4		

2018年10月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年10月23日	雨	16

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	52.0	7.1	7.5	6.7	10.6	29.0	27.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.72	0.35	0.31	0.46	0.30	0.39	0.40	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.7	6.7	6.7	6.9	6.5	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	
濁度	2度以下	0.04	0.03	0.01	0.05	0.03	0.04	0.05	
導電率		298.0	107.1	98.3	69.0	100.4	216.0	206.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.17	0.12	0.19	0.15	0.17	0.25	0.18	
水温		20.8	17.4	19.8	20.1	20.4	20.3	20.5	

採水年月日	天候	気温
2018年10月25日	晴	18

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.6	9.7	9.8	9.7	10.0	9.9	26.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.27	0.33	0.35	0.34	0.38	0.28	0.57	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
濁度	2度以下	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	
導電率		102.3	102.8	102.4	102.2	102.9	102.2	186.6	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.13	0.15	0.22	0.23	0.14	0.20	0.21	
水温		14.4	16.7	19.3	18.9	17.7	20.3	21.2	

2018年11月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年11月6日	晴	20

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.29	0.42	0.23	0.19	0.05	0.00		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.9	13.1	12.1	11.9	15.6	12.1		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.43	0.41	0.62	0.45	0.45	0.49		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.3	6.8	6.8	7.0	7.6	7.0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.02		
導電率		196.0	136.9	127.5	253.0	253.0	124.7		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.20	0.22	0.20	0.29	0.24	0.19		
水温		13.6	16.6	14.7	15.1	17.8	12.9		

採水年月日	天候	気温
2018年11月13日	晴	16

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.36	0.32	0.01	0.49	0.46	0.46		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.0	17.7	17.2	15.9	15.6	12.6		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.35	0.46	0.22	0.42	0.44	0.29		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.5	7.9	7.5	6.9	6.8		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0		
濁度	2度以下	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.07		
導電率		133.8	325.0	255.0	147.0	143.8	133.3		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.31	0.24	0.20	0.18	0.29	0.30		
水温		16.6	18.0	15.2	17.9	18.0	17.4		

2018年11月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年11月15日	晴	10

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	1.18	0.76	0.77	0.16	0.57	1.45	1.49	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	40.0	8.0	7.7	7.6	10.1	23.0	24.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.59	0.28	0.30	0.37	0.30	0.43	0.40	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	7.1	6.9	6.9	7.1	6.6	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.14	0.58	0.02	0.01	0.02	
導電率		251.0	94.5	95.7	67.2	99.2	192.8	195.1	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.26	0.13	0.25	0.14	0.21	0.31	0.23	
水温		19.3	13.9	16.5	17.0	16.6	19.5	17.9	

採水年月日	天候	気温
2018年11月27日	晴	19

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.33	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.5	8.6	8.5	8.8	8.7	8.6	25.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.28	0.39	0.41	0.31	0.46	0.39	0.52	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	
濁度	2度以下	0.36	0.12	0.02	0.45	0.00	0.00	0.05	
導電率		88.9	98.3	94.6	100.4	99.9	98.3	180.4	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.18	0.17	0.25	0.27	0.17	0.22	0.26	
水温		10.4	11.6	14.7	12.2	12.9	16.5	16.7	

2018年12月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年12月6日	雨	12

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.1	13.9	14.2	13.5	17.7	12.5		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.19	0.21	0.18	0.14	0.16	0.16		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.8	6.8	7.0	7.6	7.1		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.06	0.04	0.06	0.04	0.05	0.08		
導電率		182.0	136.5	128.6	262.0	239.0	113.3		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.25	0.26	0.21	0.36	0.30	0.23		
水温		13.2	14.4	14.3	13.6	14.8	12.9		

採水年月日	天候	気温
2018年12月11日	雨	5

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.1	17.1	17.3	14.3	14.9	11.8		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.25	0.29	0.18	0.31	0.29	0.22		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.5	7.9	7.1	7.1	7.0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00		
導電率		133.6	322.0	257.0	141.2	140.7	127.0		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.36	0.27	0.17	0.21	0.31	0.29		
水温		15.6	12.4	8.9	13.0	12.0	13.7		

2018年12月 水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2018年12月13日	晴	5

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	29.0	6.6	6.6	6.6	10.2	21.0	21.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.26	0.13	0.14	0.27	0.14	0.19	0.19	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.9	6.9	7.1	7.1	6.6	6.6	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
濁度	2度以下	0.04	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	
導電率		234.0	89.4	84.3	67.2	102.6	196.2	193.3	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.31	0.20	0.29	0.16	0.21	0.35	0.33	
水温		14.1	10.8	11.3	12.8	10.6	10.6	13.7	

採水年月日	天候	気温
2018年12月18日	晴	10

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.5	10.3	10.6	10.7	10.5	10.3	26.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.12	0.14	0.12	0.11	0.14	0.13	0.27	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	
濁度	2度以下	0.01	0.07	0.04	0.01	0.04	0.13	0.07	
導電率		102.3	104.2	106.0	104.2	103.4	104.3	188.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.16	0.20	0.24	0.25	0.19	0.19	0.33	
水温		6.3	7.7	11.7	9.7	9.0	12.4	13.1	

2019年1月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2019年1月10日	曇	7

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.5	11.7	11.0	11.2	14.8	10.4		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.29	0.18	0.19	0.14	0.15	0.17		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.7	6.7	6.9	7.5	7.0		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.02	0.01	0.03	0.02	0.19	0.07		
導電率		183.2	138.0	126.6	268.0	257.0	109.8		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.29	0.26	0.20	0.24	0.23	0.24		
水温		6.8	8.4	8.7	6.7	7.1	6.1		

採水年月日	天候	気温
2019年1月17日	晴	6

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.9	15.7	17.6	14.5	14.1	12.1		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.15	0.28	0.11	0.25	0.23	0.16		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.4	7.8	7.3	7.2	6.9		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.03	0.15	0.04	0.04	0.04	0.02		
導電率		134.7	314.0	257.0	141.0	138.8	131.3		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.36	0.23	0.20	0.19	0.25	0.26		
水温		14.9	9.3	6.4	10.5	8.6	10.3		

2019年1月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2019年1月22日	晴	6

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	26.0	7.2	7.0	7.0	11.9	20.0	19.8	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.26	0.12	0.14	0.22	0.12	0.18	0.23	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.8	6.7	6.8	6.8	6.5	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
導電率		204.0	83.6	83.9	63.2	106.1	190.8	185.9	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.21	0.20	0.25	0.18	0.22	0.16	
水温		11.7	8.2	11.2	10.0	9.3	8.2	11.3	

採水年月日	天候	気温
2019年1月30日	曇	5

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.6	12.5	12.2	12.7	12.6	12.1	27.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.14	0.15	0.17	0.17	0.17	0.26	
PH値	5.8以上 8.6以下	8.3	7.8	7.3	7.0	7.4	7.2	7.0	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
濁度	2度以下	0.18	0.07	0.03	0.04	0.01	0.05	0.05	
導電率		105.3	105.3	103.1	102.1	104.0	96.8	178.6	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.18	0.16	0.22	0.24	0.17	0.19	0.28	
水温		4.7	5.7	9.0	7.4	8.0	10.8	11.2	

2019年2月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2019年2月7日	曇	10

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.36	0.58	0.43	0.54	0.35	0.51		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.6	12.4	11.4	11.4	14.3	10.3		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.22	0.19	0.17	0.12	0.16	0.12		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.7	6.9	7.1	7.7	7.2		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	0.09		
導電率		191.2	139.2	128.7	269.0	264.0	119.3		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.19	0.23	0.17	0.19	0.21	0.18		
水温		7.4	8.5	8.8	8.0	10.2	7.6		

採水年月日	天候	気温
2019年2月19日	雨	10

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.28	0.60	0.28	0.65	0.66	0.66		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.2	17.3	17.5	15.3	15.2	13.0		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.13	0.29	0.11	0.24	0.23	0.15		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	7.4	7.8	7.7	7.0	6.9		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.02	0.08	0.03	0.01	0.40	0.27		
導電率		128.4	327.0	267.0	147.0	139.0	133.1		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.42	0.21	0.21	0.23	0.29	0.29		
水温		15.6	10.4	7.7	9.3	8.1	9.8		

2019年2月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2019年2月21日	晴	9

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	1.12	0.48	1.49	0.55	0.42	0.58	1.54	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	25.0	7.1	7.1	6.9	11.9	20.0	19.6	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.23	0.21	0.18	0.26	0.21	0.26	0.22	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	7.2	6.9	7.1	7.1	6.7	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
導電率		209.0	89.5	87.2	66.0	100.0	180.3	177.6	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.26	0.14	0.18	0.16	0.21	0.30	0.26	
水温		11.7	8.7	9.4	9.5	8.7	9.7	10.7	

採水年月日	天候	気温
2019年2月26日	晴	10

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	0.39	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.58	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.7	9.5	10.6	10.3	11.3	13.1	25.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.17	0.13	0.17	0.19	0.17	0.31	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
濁度	2度以下	0.11	0.15	0.02	0.05	0.03	0.05	0.15	
導電率		98.0	101.4	101.8	100.8	101.2	100.1	177.3	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.20	0.17	0.26	0.25	0.19	0.20	0.38	
水温		6.6	8.6	9.5	9.2	8.6	12.3	12.6	

2019年3月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2019年3月7日	雨	8

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	15.2	13.9	12.9	13.4	16.9	12.0		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.21	0.16	0.30	0.19	0.19	0.16		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.8	6.9	7.1	7.5	7.1		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3		
濁度	2度以下	0.12	0.07	0.06	0.05	0.09	0.07		
導電率		190.0	140.1	126.7	276.0	267.0	119.7		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.24	0.29	0.20	0.20	0.26	0.20		
水温		8.5	9.2	9.8	9.1	10.0	8.6		

採水年月日	天候	気温
2019年3月12日	曇	9

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	14.4	18.9	19.4	17.0	16.7	14.7		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.10	0.27	0.11	0.24	0.28	0.18		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	7.6	7.9	7.5	7.1	6.9		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2		
濁度	2度以下	0.03	0.08	0.02	0.02	0.00	0.00		
導電率		124.5	317.0	252.0	151.5	135.2	131.5		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.48	0.33	0.27	0.24	0.27	0.35		
水温		15.8	11.8	9.7	10.7	9.9	11.2		

2019年3月水質検査結果書

採水年月日	天候	気温
2019年3月14日	晴	9

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	23.0	6.9	7.1	6.7	12.5	18.6	18.7	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.12	0.12	0.23	0.14	0.20	0.18	0.22	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.7	6.7	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
濁度	2度以下	0.12	0.03	0.10	0.08	0.08	0.12	0.11	
導電率		190.2	75.5	77.6	62.1	98.6	176.0	175.6	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.27	0.18	0.22	0.14	0.22	0.28	0.25	
水温		13.0	9.6	11.0	11.3	9.9	12.1	12.1	

採水年月日	天候	気温
2019年3月19日	晴	9

検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌群	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.0	13.9	13.6	13.8	14.3	13.6	27.0	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.12	0.14	0.11	0.14	0.15	0.14	0.34	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
濁度	2度以下	0.15	0.09	0.06	0.04	0.12	0.01	0.22	
導電率		98.5	99.8	99.9	99.6	101.0	99.6	178.9	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.22	0.24	0.30	0.29	0.21	0.25	0.36	
水温		8.0	9.5	10.3	10.9	9.8	12.5	13.3	