

浄水水質検査結果書

検 第 A2601158 号 (1/2)

〒698-8650
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] 17.2℃
採水日時	令和8年5月13日 10時04分	天 候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	二川浄水場 宇津川		
採水者	佐々木和美、森山	検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	▲ 0.008	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
アンモニア態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	10.4	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.6	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.10	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 53	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
2,2,4,4-テトラフルオロ-1,3-ジブチルエーテル	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	pH値		7.1	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	▲ 0.22	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	★ 0.012	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.30	
ジクロロ酢酸	mg/L	▲ 0.008	0.03 mg/L 以下	*導電率	μ S/cm	81	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	▲ 0.023	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	▲ 0.012	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 之 印

浄水水質検査結果書

検 第 A2601158 号 (2/2)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1



益田市水道事業管理者 益田市 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] —
採水日時	令和8年5月13日	天 候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	新二川水源地 丸茂		
採水者	佐々木和美、森山	検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.010	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	★ 0.002	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.040	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.3	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	12.8	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21.1	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	▲ 0.21	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 65	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	pH値		6.7	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.12	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	99	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合						
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日						
検査方法	厚生労働省告示第261号による						
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸						

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*: 水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2601155 号 (1/3)

〒698-8650
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 17.0℃ [水温] 14.3℃
採水日時	令和8年5月13日 10時45分	天 候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	小原水源地 小原管末		
採水者	佐々木良友、澄川	検査物種別	飲供
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	8.4	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.1	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.13	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 54	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,1,1,2,2,2-ヘキサフルオロエタン及び1,1,1,2,2,2-ヘキサフルオロエタン	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	pH値		6.9	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.46	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	69	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2601155 号 (2/3)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 17.0℃ [水温] 22.5℃
採水日時	令和8年5月13日 9時45分	天 候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	広瀬水源地 広瀬管末		
採水者	佐々木良友、澄川	検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	6	100 個/mL 以下	プロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.009	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	★ 0.03	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.023	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.1	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	7.5	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	★ 1.34	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20.6	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.10	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	★ 58	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	pH値		6.7	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	★ 0.08	0.6 mg/L 以下	色度	度	1.0	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.07	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	82	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2601155 号 (3/3)

〒698-8650
益田市常盤町 1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和8年5月13日	採取時の温度	[気温] 17.0℃ [水温] 19.1℃
採水日時	令和8年5月13日 10時05分	天 候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	三葛水源地 三葛管末		
採水者	佐々木良友、澄川	検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(浄水) 定期		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100 個/mL 以下	プロモジクロメタン	mg/L	★ 0.004	0.03 mg/L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 mg/L 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005 mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.009	1 mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3 mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	★ 0.002	0.01 mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.009	1 mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.02 mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4	200 mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下
シアン化合物(イオン)及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	5.1	200 mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	10 mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.6	300 mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	★ 0.09	0.8 mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	42	500 mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10未満	1 mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002 mg/L 以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001 mg/L 以下
シクロロメタン	mg/L	0.004未満	0.04 mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	pH値		7.0	5.8 ~ 8.6
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005 mg/L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	▲ 0.19	0.6 mg/L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 mg/L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06 mg/L 以下	*残留塩素(参考値)	mg/L	0.21	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 mg/L 以下	*導電率	μS/cm	59	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 mg/L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1 mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 mg/L 以下				

判 定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年5月13日 ~ 令和8年5月19日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

*：水道GLP認定項目外
令和8年5月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人
島根県環境
保健公社
理事長之印