

2026年7月 水質検査結果書

	採 水 者	佐々木和美		採水年月日		天候		気温	
	検 査 員	佐々木和美		2026年7月13日		晴		31	
	検査期間	2026年7月13日 ～ 2026年7月14日							
検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		大谷町 (安床)	大谷町 (益田)	久々茂町 (久々茂)	乙子町	山折町	大草町 (横田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.7	9.1	8.8	8.3	11.6	8.4		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.15	0.21	0.13	0.09	0.13		
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.6	6.7	6.9	7.9	7.1		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00		
導電率		198.0	134.6	137.2	243.0	263.0	107.6		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.13	0.18	0.12	0.21	0.17	0.16		
水温		22.1	27.3	25.0	30.4	30.2	27.7		

	採 水 者	佐々木和・森山		採水年月日		天候		気温	
	検 査 員	佐々木和・石川・森山		2026年7月16日		晴		30	
	検査期間	2026年7月16日 ～ 2026年7月17日							
検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		昭和町 (昭和)	下種町 (北河内)	金山町 (宇治)	金山町 (木部)	土田町 (木部)	多田町 (益田)		
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－		
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	11.0	14.7	12.5	13.4	13.1	10.6		
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.10	0.25	0.09	0.28	0.29	0.17		
PH値	5.8以上 8.6以下	6.4	7.5	7.8	7.4	6.8	6.6		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1		
濁度	2度以下	0.00	0.02	0.17	0.05	0.04	0.03		
導電率		136.9	331.0	253.0	159.2	156.5	134.6		
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.44	0.15	0.33	0.12	0.18	0.46		
水温		18.8	25.8	29.8	24.9	26.5	30.3		

2026年7月 水質検査結果書

	採 水 者	佐々木和・森山		採水年月日		天候		気温	
	検 査 員	佐々木和・石川・森山		2026年7月22日		晴		31	
	検査期間	2026年7月22日 ～ 2026年7月23日							
検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		須子町 (高津)	左ヶ山町 (横田)	隅村町 (横田)	神田町 (神田)	向横田町 (金地)	高津町 (高津)	市原町 (高津)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.5	4.8	4.6	4.1	7.3	10.6	10.3	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.20	0.16	0.13	0.17	0.15	0.17	0.15	
PH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.0	6.7	6.7	7.2	6.5	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
導電率		173.6	90.0	89.5	71.3	98.0	174.0	172.9	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.22	0.23	0.45	0.22	0.32	0.32	0.29	
水温		27.2	27.1	31.4	27.2	31.3	25.1	38.1	

	採 水 者	佐々木和		採水年月日		天候		気温	
	検 査 員	佐々木和・石川		2026年7月29日		曇		32	
	検査期間	2026年7月29日 ～ 2026年7月30日							
検査項目	水質基準値	採水場所(カッコ内は水源)							
		愛栄町 (金地)	桂平町 (金地)	有田町 (金地)	美濃地町 (金地)	中垣内町 (金地)	小浜町 (金地)	飯浦町 (飯浦)	
一般細菌	100(個/ml)以下	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.0	9.1	9.0	9.1	10.0	10.0	25.3	
全有機体炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.18	0.15	0.12	0.17	0.15	0.15	0.32	
PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.6	6.8	6.6	6.8	6.9	6.5	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	
濁度	2度以下	0.11	0.07	0.01	0.01	0.01	0.05	0.16	
導電率		96.0	97.1	97.1	96.5	98.2	96.4	202.0	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.11	0.11	0.24	0.11	0.17	0.10	0.24	
水温		26.1	29.7	28.3	33.4	28.1	30.5	30.2	

検 第 A2602646 号 1

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 8 年 7 月 1 日	採 水 日	令 和 8 年 7 月 1 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	佐々木和美、澄川清孝	気 温	21.0℃

施設名	都茂浄水場	清水浄水場	二川浄水場
採取場所	都茂	仙道	宇津川
水温	29.4℃	22.4℃	20.1℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:25	09:15	09:50
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	10.4mg/L	9.9mg/L	10.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.6mg/L	0.7mg/L	1.0mg/L
pH値 (5.8～8.6)	7.1	7.2	7.1
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度	0.7度	1.0度
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	95μS/cm	87μS/cm	84μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和8年7月1日～令和8年7月3日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和8年7月3日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号
公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長 田原 研

浄水水質検査結果書

検 第 A2602646 号 2

〒698-8650
益田市常盤町 1 - 1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 8 年 7 月 1 日	採 水 日	令 和 8 年 7 月 1 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	佐々木和美、澄川清孝	気 温	21.0℃

施 設 名	笹倉浄水場	新二川水源地	中の谷浄水場
採 取 場 所	笹倉	丸茂	板井川 第2配水池
水 温	18.0℃	22.0℃	18.6℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:00	09:38	10:10
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	10.4mg/L	9.9mg/L	8.3mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.5mg/L	1.0mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.1	6.7	6.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.7度	0.5度未満	1.4度
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	77 μ S/cm	106 μ S/cm	66 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 8 年 7 月 1 日 ~ 令 和 8 年 7 月 3 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和8年7月3日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号
公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

檢 第 A2602649 号 I

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 8 年 7 月 1 日	採 水 日	令 和 8 年 7 月 1 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	松本信久、森山広志、佐々木良友	気 温	20.0℃

施設名	野田水源地	澄川水源地	小原水源地
採取場所	野田管末	澄川管末	小原管末
水温	22.5℃	24.0℃	17.7℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:50	09:30	11:02
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	7.8mg/L	8.1mg/L	8.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8～8.6)	6.9	6.8	6.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	77μS/cm	74μS/cm	69μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和8年7月1日～令和8年7月3日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和8年7月3日

水道法に基づく登録検査機関 第28号 公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研 環境保健公社 理事 長 之印
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2602649 号 2

〒698-8650
益田市常盤町1-1

益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 8 年 7 月 1 日	採 水 日	令 和 8 年 7 月 1 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	松本信久、森山広志、佐々木良友	気 温	20.0℃

施 設 名	広瀬水源地	三葛水源地	出合原水源地
採 取 場 所	広瀬管末	三葛管末	出合原管末
水 温	24.1℃	22.2℃	19.6℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:50	10:11	09:27
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	7.1mg/L	6.1mg/L	7.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L
pH値 (5.8 ～ 8.6)	6.6	7.1	6.4
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.8度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	91 μ S/cm	57 μ S/cm	62 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和8年7月1日 ～ 令和8年7月3日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和8年7月3日

水道法に基づく登録検査機関 第28号 公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研 環境保健公社理事長之印
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

浄水水質検査結果書

検 第 A2602649 号 3

〒698-8650
益田市常盤町1-1



益田市水道事業管理者 益田市長 山本浩章 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 8 年 7 月 1 日	採 水 日	令 和 8 年 7 月 1 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 晴
採 水 者	松本信久、森山広志、佐々木良友	気 温	20.0℃

施 設 名	伊源谷水源地	落合水源地	
採 取 場 所	伊源谷管末	落合管末	
水 温	14.1℃	16.3℃	
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:33	11:10	
一般細菌 (100 個/mL 以下)	8個/mL	0個/mL	
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	5.0mg/L	7.3mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.4mg/L	
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.4	6.5	
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.6度	
濁度 (2 度 以下)	0.2度	0.1度未満	
*導電率	67 μS/cm	67 μS/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 8 年 7 月 1 日 ~ 令 和 8 年 7 月 3 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和8年7月3日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号
公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印