

2025年8月 水質検査結果書

|               |             |                       |             |               |       |       |             |    |  |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------------|----|--|
|               | 採 水 者       | 松本                    |             | 採水年月日         |       | 天候    |             | 気温 |  |
|               | 検 査 員       | 石川・松本                 |             | 2025年8月7日     |       | 晴     |             | 28 |  |
|               | 検査期間        | 2025年8月7日 ～ 2025年8月8日 |             |               |       |       |             |    |  |
| 検査項目          | 水質基準値       | 採水場所(カッコ内は水源)         |             |               |       |       |             |    |  |
|               |             | 大谷町<br>(安床)           | 大谷町<br>(益田) | 久々茂町<br>(久々茂) | 乙子町   | 山折町   | 大草町<br>(横田) |    |  |
| 一般細菌          | 100(個/ml)以下 | 0                     | 0           | 0             | 0     | 0     | 0           |    |  |
| 大腸菌群          | 検出されないこと    | 0                     | 0           | 0             | 0     | 0     | 0           |    |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/ℓ以下    | 0.20                  | 0.40        | 0.51          | 0.19  | 0.00  | 0.60        |    |  |
| 塩化物イオン        | 200mg/ℓ以下   | 5.5                   | 5.7         | 5.4           | 5.2   | 5.6   | 5.2         |    |  |
| 全有機体炭素(TOC)   | 3mg/ℓ以下     | 0.18                  | 0.14        | 0.22          | 0.14  | 0.16  | 0.21        |    |  |
| PH値           | 5.8以上 8.6以下 | 7.1                   | 6.8         | 6.7           | 6.9   | 7.8   | 7.4         |    |  |
| 臭気            | 異常でないこと     | 異常なし                  | 異常なし        | 異常なし          | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし        |    |  |
| 味             | 異常でないこと     | 異常なし                  | 異常なし        | 異常なし          | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし        |    |  |
| 色度            | 5度以下        | 0.0                   | 0.1         | 0.1           | 0.0   | 0.1   | 0.1         |    |  |
| 濁度            | 2度以下        | 0.05                  | 0.00        | 0.00          | 0.11  | 0.05  | 0.05        |    |  |
| 導電率           |             | 196.0                 | 138.1       | 154.2         | 236.0 | 266.0 | 117.7       |    |  |
| 残留塩素          | 0.1mg/ℓ以上   | 0.15                  | 0.19        | 0.13          | 0.26  | 0.20  | 0.10        |    |  |
| 水温            |             | 28.0                  | 31.4        | 28.5          | 32.5  | 29.6  | 28.7        |    |  |

|               |             |                                                                   |              |             |             |             |             |    |  |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|--|
|               | 採 水 者       | 佐々木和・松本                                                           |              | 採水年月日       |             | 天候          |             | 気温 |  |
|               | 検 査 員       | 佐々木和・松本                                                           |              | 2025年8月13日  |             | 晴           |             | 31 |  |
|               | 検査期間        | 2025年8月13日                      ～                      2025年8月14日 |              |             |             |             |             |    |  |
| 検査項目          | 水質基準値       | 採水場所(カッコ内は水源)                                                     |              |             |             |             |             |    |  |
|               |             | 昭和町<br>(昭和)                                                       | 下種町<br>(北河内) | 金山町<br>(宇治) | 金山町<br>(木部) | 土田町<br>(木部) | 多田町<br>(益田) |    |  |
| 一般細菌          | 100(個/ml)以下 | 0                                                                 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |    |  |
| 大腸菌群          | 検出されないこと    | 0                                                                 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |    |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/ℓ以下    | 0.29                                                              | 0.38         | 0.00        | 0.41        | 0.44        | 0.62        |    |  |
| 塩化物イオン        | 200mg/ℓ以下   | 10.9                                                              | 14.2         | 13.9        | 13.5        | 13.2        | 10.7        |    |  |
| 全有機体炭素(TOC)   | 3mg/ℓ以下     | 0.14                                                              | 0.32         | 0.14        | 0.32        | 0.29        | 0.17        |    |  |
| PH値           | 5.8以上 8.6以下 | 6.5                                                               | 7.4          | 7.6         | 7.6         | 6.9         | 6.7         |    |  |
| 臭気            | 異常でないこと     | 異常なし                                                              | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |    |  |
| 味             | 異常でないこと     | 異常なし                                                              | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        |    |  |
| 色度            | 5度以下        | 0.2                                                               | 0.1          | 0.0         | 0.1         | 0.3         | 0.1         |    |  |
| 濁度            | 2度以下        | 0.00                                                              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |    |  |
| 導電率           |             | 138.4                                                             | 337.0        | 263.0       | 166.2       | 160.4       | 136.8       |    |  |
| 残留塩素          | 0.1mg/ℓ以上   | 0.21                                                              | 0.17         | 0.19        | 0.10        | 0.15        | 0.21        |    |  |
| 水温            |             | 18.5                                                              | 25.3         | 26.4        | 26.8        | 26.7        | 28.0        |    |  |

2025年8月 水質検査結果書

|               |             |               |              |             |             |              |             |             |  |
|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
|               | 採 水 者       | 佐々木和・小林       |              | 採水年月日       |             | 天候           |             | 気温          |  |
|               | 検 査 員       | 佐々木和・小林       |              | 2025年8月19日  |             | 晴            |             | 29          |  |
|               | 検査期間        | 2025年8月19日    |              | ～           |             | 2025年8月20日   |             |             |  |
| 検査項目          | 水質基準値       | 採水場所(カッコ内は水源) |              |             |             |              |             |             |  |
|               |             | 須子町<br>(高津)   | 左ヶ山町<br>(横田) | 隅村町<br>(横田) | 神田町<br>(神田) | 向横田町<br>(金地) | 高津町<br>(高津) | 市原町<br>(高津) |  |
| 一般細菌          | 100(個/ml)以下 | 0             | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 大腸菌群          | 検出されないこと    | 0             | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/ℓ以下    | 1.23          | 0.72         | 0.69        | 0.40        | 0.53         | 1.85        | 1.90        |  |
| 塩化物イオン        | 200mg/ℓ以下   | 19.3          | 8.0          | 7.2         | 6.7         | 10.0         | 18.2        | 18.3        |  |
| 全有機体炭素(TOC)   | 3mg/ℓ以下     | 0.24          | 0.18         | 0.16        | 0.21        | 0.19         | 0.24        | 0.20        |  |
| PH値           | 5.8以上 8.6以下 | 6.6           | 7.0          | 6.9         | 6.9         | 7.2          | 6.7         | 6.7         |  |
| 臭気            | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        |  |
| 味             | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        |  |
| 色度            | 5度以下        | 0.1           | 0.0          | 0.1         | 0.1         | 0.1          | 0.1         | 0.0         |  |
| 濁度            | 2度以下        | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |  |
| 導電率           |             | 181.5         | 98.0         | 90.5        | 76.6        | 96.6         | 184.6       | 180.4       |  |
| 残留塩素          | 0.1mg/ℓ以上   | 0.24          | 0.16         | 0.25        | 0.24        | 0.16         | 0.32        | 0.31        |  |
| 水温            |             | 28.9          | 26.7         | 31.1        | 27.9        | 31.9         | 26.0        | 28.9        |  |

|               |             |               |             |             |              |              |             |             |  |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
|               | 採 水 者       | 石川・小林         |             | 採水年月日       |              | 天候           |             | 気温          |  |
|               | 検 査 員       | 佐々木和・小林       |             | 2025年8月21日  |              | 晴            |             | 32          |  |
|               | 検査期間        | 2025年8月21日    |             | ～           |              | 2025年8月22日   |             |             |  |
| 検査項目          | 水質基準値       | 採水場所(カッコ内は水源) |             |             |              |              |             |             |  |
|               |             | 愛栄町<br>(金地)   | 桂平町<br>(金地) | 有田町<br>(金地) | 美濃地町<br>(金地) | 中垣内町<br>(金地) | 小浜町<br>(金地) | 飯浦町<br>(飯浦) |  |
| 一般細菌          | 100(個/ml)以下 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           |  |
| 大腸菌群          | 検出されないこと    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/ℓ以下    | 0.51          | 0.51        | 0.51        | 0.52         | 0.51         | 0.53        | 0.57        |  |
| 塩化物イオン        | 200mg/ℓ以下   | 11.2          | 9.3         | 9.6         | 9.5          | 10.7         | 10.3        | 24.5        |  |
| 全有機体炭素(TOC)   | 3mg/ℓ以下     | 0.19          | 0.21        | 0.16        | 0.16         | 0.18         | 0.15        | 0.37        |  |
| PH値           | 5.8以上 8.6以下 | 6.3           | 6.6         | 6.7         | 6.7          | 6.4          | 6.8         | 6.7         |  |
| 臭気            | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        |  |
| 味             | 異常でないこと     | 異常なし          | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし        |  |
| 色度            | 5度以下        | 0.1           | 0.2         | 0.1         | 0.0          | 0.1          | 0.1         | 0.6         |  |
| 濁度            | 2度以下        | 0.03          | 0.01        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.01        | 0.06        |  |
| 導電率           |             | 98.8          | 96.7        | 94.7        | 97.7         | 98.7         | 108.1       | 187.0       |  |
| 残留塩素          | 0.1mg/ℓ以上   | 0.18          | 0.20        | 0.29        | 0.21         | 0.20         | 0.31        | 0.30        |  |
| 水温            |             | 25.4          | 28.8        | 27.8        | 31.4         | 27.4         | 29.4        | 29.0        |  |