

別紙

公開概要書

受付日	令和3年8月6日	回答日	令和3年8月13日	担当課	農林水産課
意見等の内容	<p>国営開発農地（開パイ）の加圧機のポンプの1台が故障し、修理不能で機器を更新するしかないとのことだった。その間、残り1台でしのがなければならないが、更新完了の見通しは立っていない。こうした状況を考えると、もう1台を加えて3台体制とするべきではないか。</p> <p>また、この状態で開パイの新規就農をあっせんするべきではない。</p>				
回答の内容	<p>7月12日に発生したこの漏水事故については、県及び市土地改良区と協議し、早急な対応が可能な島根県事業として修繕することとなり、市から県に対して事業実施申請を行っています。</p> <p>併行して応急対応として、施設の所有・管理を行う市土地改良区で漏水箇所の溶接を行いました。改善されず、1台での送水となっており、節水等のご協力をお願いしている状況です。</p>				